

Наручилац: Општина Бечеј
Адреса: Трг ослобођења 2, Бечеј
Бр. ЈН: 20/15
Датум: 23.12.2015. године

У складу са чланом 63. ЗЈН наручилац доставља одговор на питање заинтересованог лица за јавну набавку велике вредности радова на реконструкцији пешачког платоа на Тргу ослобођења у Бечеју јн 20/15.

Питање:

Предмер – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:

ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ – 13110 : Молимо вас да наведете дебљину бехатон плоча.

Одговор:

Дебљина бехатон плоча је 6 см.

Питање:

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ – 12069 : Постављање геотекстила. Молимо да дефинишете тежину геотекстила.

Одговор:

Геотекстил треба да буде минималне површинске масе 300 g/m².

Питање:

Предмер ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ:

Молимо вас да доставите техничке карактеристике биљака (пречници, висина, старост).

Одговор:

Одговор је дат допуном конкурсне документације од 22.12.2015. године.

Комисија за јавне набавке