

Naručilac: Opština Bečeј
Adresa: Trg oslobođenja 2, Bečeј
Br. JN: 20/15
Datum: 25.12.2015. godine

U skladu sa članom 63. ZJN naručilac dostavlja odgovor na pitanje zainteresovanog lica za javnu nabavku velike vrednosti radova na rekonstrukciji pešačkog platoa na Trgu oslobođenja u Bečeju jn 20/15.

Pitanje: Da li je planirana isporuka jednoslojnih ili dvoslojnih betonskih ploča, Ukoliko je planirana ponuda i isporuka dvoslojnih betonskih ploča, koji završni sloj betonskih ploča je predviđen za ovu javnu nabavku?

Koja debljina betonskih ploča je predviđena za ovu javnu nabavku?

Odgovor:

Behaton ploče su dvoslojno vibropresovane sa habajućim slojem od kvarcnog peska, debljine 6cm.

Komisija za javnu nabavku

