

*НАРУЧИЛАЦ: Општина Бечеј
Број ЈН:6/17
Број одлуке: IV 09 404 1-6/17
Датум: 31.03.2017. године*

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку доставља одговор на питање заинтересованом лицу.

Питање:

Молимо Вас да прецизније наведете минималне захтеване карактеристике двоструког стакла из групе радова VI / Ц. ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ, позиција 6.5. у оквиру конкурсне документације за Јавну набавку радова бр. 6/17 „Грађевински радови на санацији објекта дечијег диспанзера у Бечеју“, пошто постоји више врста термоизолационог стакла.

Одговор:

Назначено је у шеми столарије: Стаклопакет 4+12+4mm, флоат квалитета пуњено аргоном, унутрашње стакло нискоемисионо $k=1,1$.

Комисија за јавне набавке